

<b>Netzbetreiber</b>	
Name:	<b>Stadt Bergkamen / SEB</b>
Straße, Nr.	<b>Rathausplatz 1</b>
PLZ, Ort	<b>59192 Bergkamen</b>
Berichtsjahr (BJ):	<b>2021</b>

<b>Ansprechpartner für Rückfragen:</b>	
Name:	<b>Herr Lübke</b>
Telefon:	<b>02307 / 965-354</b>
Fax:	<b>02307 / 69299</b>
e-mail:	<b>k.luebke@bergkamen</b>

<b>Verantwortlicher für den Betrieb der Entwässerungseinrichtungen:</b>	
Name:	<b>Herr Ulrich</b>
Telefon:	<b>02307 / 965-287</b>
Fax:	<b>02307 / 69299</b>
e-mail:	<b>m.ulrich@bergkamen.de</b>
<b>Stellvertreter:</b>	
Name:	<b>Herr Staschat</b>
Telefon:	<b>02307 / 965-320</b>
Fax:	<b>02307 / 69299</b>
e-mail:	<b>t.staschat@bergkamen.de</b>

<b>Gewässerschutzbeauftragter:</b>	
Name:	<b>Herr Bräutigam</b>
Telefon:	<b>02307 / 965-362</b>
Fax:	<b>02307 / 69299</b>
e-mail:	<b>t.brauetigam@bergkamen.de</b>
<b>Stellvertreter:</b>	
Name:	
Telefon:	
Fax:	
e-mail:	

**Netzbetreiber: Stadt Bergkamen / SEB Berichtsjahr (BJ): 2021**

**Angaben zu den Berichtspflichten:**

Anweisung für die Selbstüberwachung	<b>x</b>
Überwachungsbericht	<b>x</b>
Betriebsanweisung	<b>x</b>
Betriebsbericht	<b>* 1</b>

\* 1 - Die Betriebsführung erfolgt über das System Kanio

\* 2 - Für Funktionsgestörte Haltungen liegt ein Spülplan vor

**Angaben zum Gesamtnetz:**

Spülplan vorhanden	<b>* 2</b>
--------------------	------------

Abschlussjahr der letztmalige Erfassung incl. Klassifizierung  
 Startjahr aktueller Untersuchungszyklus  
 Zustandsbewertung erfolgte nach: ATV/DWA  
 ISYBAU

<b>2021</b>	<b>Jahr</b>
<b>2022</b>	<b>Jahr</b>
	schlechteste Bewertung = 0
<b>* 3</b>	schlechteste Bewertung = 5

\* 3 - Umstellung des Kanalkatasters un

Entwässerungs- system	Netzlänge	aktuelle Zustandsbewertung aller Kanäle *) (Stand 31.12. des BJ)						gesamte untersuchte Kanallänge im aktuellen Untersuchungszyklus	untersuchte Kanallänge im Berichtsjahr	sanierte Kanallänge im Berichtsjahr
		0	1	2	3	4	5			
	km	km						km	km	km
RW	23,930	5,773	0,546	4,061	1,101	1,358	0,242	13,081	7,326	0,672
SW	16,369	5,959	0,146	0,896	1,722	0,834	0,128	9,685	5,890	0,244
MW	188,624	60,361	2,194	18,016	59,991	25,208	3,010	165,78	23,215	6,830

\*) schlechteste Zustandsbewertung

Entwässerungs- system	Anzahl der Schächte	Anzahl der <u>aktuell</u> schadhaften Schächte *) (Stand 31.12. des BJ)						gesamte untersuchte Schächte im aktuellen Untersuchungszyklus	untersuchte Schächte im Berichtsjahr	sanierte Schächte im Berichtsjahr
		0	1	2	3	4	5			
	Anzahl	Anzahl						Anzahl	Anzahl	Anzahl
RW	730	245	5	92	16	7	31	396	231	24
SW	321	109	2	83	11	5	25	235	145	8
MW	5517	1253	23	1667	297	280	474	3994	580	104

\*) Bewertung siehe Anlage SöwVO-Abw "2." sowie Anlage Betriebserlass "2."

Netzbetreiber: Stadt Bergkamen / SEB Berichtsjahr (BJ: 2021)

Zutreffendes ankreuzen!

Abwasserpumpwerke	Entwässerungssystem			Hochwasserpumpwerk vorhanden	Hochwasser- verschluss vorhanden	Störmelde- einrichtung vorhanden		Notstromversorgung vorhanden			Anzahl der Überprüfungen im Berichtsjahr				
	RW	SW	MW			lokal	fern	Netz	lokal	mobil	Anzahl von Pumpen	Anzahl von Signal- und Alarmeinrich- tungen, des Fernüber- wachungs- und Fernwirk- systems	Anzahl der Notstromeinrichtungen	Anzahl der Messwertfassung an den Pegeln im Saugraum und an der Einleitungsstelle (bei Hochwasserpumpwerken)	Anzahl von Hochwasserverschlüssen
Bezeichnung															
PW Nördliche Lippestraße		x					x					*2	*2		
PW Am Schlagbaum		X					X					*2	*2		
PW Fürstenhof			X				X					*2	*2		
PW Gewerbestraße			X				X					*2	*2		
PW Königstraße			X				X					*2	*2		
PW Nordfeldstraße		X					X					*2	*2		
PW Pantenweg		X					X					*2	*2		
PW Reithalle		X					X					*2	*2		
PW Südliche Lippestraße		X					X					*2	*2		
PW Gut Velmede		X					X					*2	*2		
PW Werner Straße			X				X					*2	*2		
PW Logistikpark A2			X				X					*2	*2		
PW Industriestraße		X					X					*2	*2		
"Notstromaggregat mobil"										X				12	

Bei der Stadt Bergkamen/SEB ist das Prozessleitsystem Scada V10 im Einsatz

\* 2 - Die Kontrolle erfolgt über das Betriebsführungsprogramm Kanio und Betriebserfahrungen

**Netzbetreiber: Stadt Bergkamen / SEB Berichtsjahr (BJ): 2021**

Zutreffendes ankreuzen!

Druckleitungen (ohne Druckentwässerungsnetz)	Entwässerungs-system			Gesamtlänge km	Erfassung sichtbarer Schäden an Kontroll- und Reinigungs- öffnungen im BJ Anzahl	Anzahl der Funktions- prüfungen von Armaturen und Kontrollein- richtungen im BJ Anzahl
	Bezeichnung	RW	SW			
PW Nördliche Lippestraße		x		2,50	2	12
PW Am Schlagbaum / Industriestraße		x		0,22	2	12
PW Fürstenhof			x	0,01	2	12
PW Gewerbestraße			x	0,02	2	12
PW Werner Straße / Königstraße			x	1,25	2	12
PW Nordfeldstraße		x		0,25	2	12
PW Pantenweg		x		0,26	2	12
PW Reithalle		x		0,12	2	12
PW Südliche Lippestraße		x		0,22	2	12
PW Velmede		x		0,77	2	12
PW Logistikpark A2		x		0,34	2	12
PW Industriestraße		x		0,19	2	12
RKB Weißer Landwehrgraben 1		x		0,07	2	12
RKB Weißer Landwehrgraben 2		x		0,05	2	12
Buckenstraße		x		0,32	2	12

Bei der Stadt Bergkamen/SEB ist das Prozessleitsystem Scada V10 im Einsatz  
 Die Kontrolle erfolgt über das Betriebsführungsprogramm Kanio und Betriebserfahrungen

